



Legenda:

- Lampa LED typu QUATS-NT60x30-22W/D
- Lampa LED typu QUATS-NT60x30-22W/D z czujnikiem ruchu
- lampa żarowa hermetyczna
- Wyłącznik pojedynczy
- Wyłącznik schodowy
- Wyłącznik świecznikowy

Instalację wykonać jako podtynkową przewodami: YDY1 3 x 2,5 mm² do gniazd 230 V; YDY1 3 x 1,5 mm² oświetleniową.

Układ instalacji - TN-S
Całość - zgodnie z PN-IEC 60364-4

INWESTOR	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 35-501 RZESZÓW, AL. WYZWOLENIA 4		
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR EWID. 1799/25 RZESZÓW OBR. 0216		
TEMAT	INWENTARYZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE		
STADIUM	REMONT - INST. ELEKTRYCZNE		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNICY	SKALA	1:100
OPRACOWANIE	MGR INŻ. A. MAKARA upr.bud. E-208/94	PODPIS	
BRANŻA	DATA	NR RYS.	
ARCHITEKTURA	GRUDZIEŃ 2016	E1.	