A

B

C

D

2.09	Sala szkolen.
39,33m²	Wykł.dywan.

569
201

System SPLIT INWERTER – pom. 2.08
Jednostka zewnętrzna AOYA 18 LA
wys/szer/gł: 578x790x300mm, masa:40kg
przewody chłodnicze Ø6,35/12,70mm–Cu
czynnik chłodniczy R410A
pobór mocy 1,66kW 230V 1N 50Hz

System SPLIT INWERTER
j.w. typ AUYF 18 LB
Qch=5,2(0,9–5,9)/Qg=6,0kW

ciecz:Ø6.35mm
gaz:Ø12.70mm
skropliny: Ø26

552
201

Q_{ch}=5400 W

2.08	Holl
44,96m²	Wykł.dywan.

2.10	Pom.biurowe
9,27m²	Wykł.dywan.

2.11	Pom.biurowe
10,66m²	Wykł.dywan.

2.12	Pom.biurowe
18,70m²	Wykł.dywan.

2.13	Gab.dyrektora
26,48m²	Wykł.dywan.

2.14	Sekretariat
11,30m²	Wykł.dywan.

2.15	Zapl.sekret.
5,82m²	Wykł.dywan.

2.16	Pom.biurowe
11,48m²	Wykł.dywan.

2.17	Pom.biurowe
14,62m²	Wykł.dywan.

2.01	Korytarz
51,51m²	Płytki.ceram.

25H+G-805-B.30

H1

h Ø25

2.02	WC
9,86m²	Terakota

2.03	Pom.biurowe
11,25m²	Wykł.dywan.

2.04	Pom.biurowe
13,00m²	Wykł.dywan.

2.05	Pom.biurowe
15,83m²	Wykł.dywan.

2.06	Pom.biurowe
28,88m²	Wykł.dywan.

561
201

2.07	Sala szkolen.
81,03m²	Wykł.dywan.

562
201

12×18,8
25,5

11×18,8
25,5

D5

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN	
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 92, 35-303 RZESZÓW	
Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie	Skala: 1:100
Lokalizacja: al. Wyzwolenia 4, 35-501 Rzeszów	
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	Nr rys.: S-02
Tytuł rys.: **KLIMATYZACJA, INST. HYDRANT. - RZUT I p**	
Projektowała: mgr inż. Dorota Wolak	PDK/0067/POOS/06 · Lipiec 2011